

令和 4 年度	実施設計仕様書	決	次長	主幹	精査 (係長)	設計
		裁				
施行場所	伊勢市西豊浜町653番地 伊勢広域環境組合 清掃工場ほか	設計	令和4年 6月			
業務委託名	消防用設備保守点検業務委託					
委託概要	<p>1 可燃ごみ処理施設 消火器、粉末消火設備、誘導灯、避難梯子設備、屋内消火栓設備、自動火災報知設備の機能点検 年1回、機能点検及び総合点検 年1回</p> <p>2 清掃事業所 消火器、粉末消火設備、誘導灯、自動火災報知設備の機能点検 年1回、機能点検及び総合点検 年1回</p> <p>3 粗大ごみ処理施設 消火器、誘導灯、屋内消火栓設備、自動火災報知設備機能点検 年1回、機能点検及び総合点検 年1回</p> <p>4 リサイクルプラザ 消火器、誘導灯、自動火災報知設備の機能点検 年1回、機能点検及び総合点検 年1回</p> <p>5 クリーンセンター 消火器、誘導灯、屋内消火栓設備、自動火災報知設備の機能点検 年1回、機能点検及び総合点検 年1回</p> <p>6 斎場 消火器、誘導灯、自動火災報知設備の機能点検 年1回、機能点検及び総合点検 年1回</p> <p>三重県公共工事共通仕様書及び国土交通省建築保全業務共通仕様書に準ずる</p>					

設 計 金 額	金 業務委託費 業務価格 消費税相当額 円
備 考	

# 消防用設備保守点検業務委託内訳書

名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消防用設備保守点検業務							
直接人件費	①可燃ごみ処理施設		式	1.0			第1号明細書参照
	②清掃事業所		式	1.0			第2号明細書参照
	③粗大ごみ処理施設		式	1.0			第3号明細書参照
	④リサイクルプラザ		式	1.0			第4号明細書参照
	⑤クリーンセンター		式	1.0			第5号明細書参照
	⑥斎場		式	1.0			第6号明細書参照
	⑦計 (①+②+③+④+⑤+⑥)						
⑧直接物品費 (⑦×直接物品費率)			式	1.0			
⑨直接業務費 (⑦+⑧)							
⑩業務管理費 (⑨×業務管理費率)			式	1.0			
⑪業務原価 (⑨+⑩)							
⑫一般管理費 (⑪×一般管理費率)			式	1.0			
⑬業務価格 (⑪+⑫)							
⑭消費税相当額 (⑬×0.10)			式	1.0			
⑮業務委託費 (⑬+⑭)							

第 1 号 明 細 書						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1 可燃ごみ処理施設						
(機器点検)						
消火器		式	1			
屋内消火栓設備		式	1			
粉末消火設備		式	1			
自動火災報知設備		式	1			
誘導灯		式	1			
避難器具		式	1			
小 計						
(機器点検及び総合点検)						
消火器		式	1			
屋内消火栓設備		式	1			
粉末消火設備		式	1			
自動火災報知設備		式	1			
誘導灯		式	1			
避難器具		式	1			



## 第 2 号 明 細 書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2 清掃事業所						
(機器点検)						
消火器		式	1			
粉末消火設備		式	1			
自動火災報知設備		式	1			
誘導灯		式	1			
小 計						
(機器点検及び総合点検)						
消火器		式	1			
粉末消火設備		式	1			
自動火災報知設備		式	1			
誘導灯		式	1			
配線		式	1			
小 計						
計						

第 3 号 明 細 書						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3 粗大ごみ処理施設						
(機器点検)						
消火器		式	1			
屋内消火栓設備		式	1			
自動火災報知設備		式	1			
誘導灯		式	1			
小 計						
(機器点検及び総合点検)						
消火器		式	1			
屋内消火栓設備		式	1			
自動火災報知設備		式	1			
誘導灯		式	1			
配線		式	1			
小 計						
計						

第 4 号 明 細 書						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
4 リサイクルプラザ						
(機器点検)						
消火器		式	1			
自動火災報知設備		式	1			
誘導灯		式	1			
小 計						
(機器点検及び総合点検)						
消火器		式	1			
自動火災報知設備		式	1			
誘導灯		式	1			
配線		式	1			
小 計						
計						

第 5 号 明 細 書						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
5 クリーンセンター						
(機器点検)						
消火器		式	1			
屋内消火栓設備		式	1			
自動火災報知設備		式	1			
誘導灯		式	1			
小 計						
(機器点検及び総合点検)						
消火器		式	1			
屋内消火栓設備		式	1			
自動火災報知設備		式	1			
誘導灯		式	1			
配線		式	1			
小 計						
計						

## 第 6 号 明 細 書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
6 齋場						
(機器点検)						
消火器		式	1			
自動火災報知設備		式	1			
誘導灯		式	1			
小 計						
(総合点検)						
消火器		式	1			
自動火災報知設備		式	1			
誘導灯		式	1			
配線		式	1			
小 計						
計						

消防用設備等

区分	項目	点検周期	分類等		単位/回	可燃			事業所			粗大			プラザ			クリーン			斎場			合計		
						1回目	2回目	小計	1回目	2回目	小計	1回目	2回目	小計	1回目	2回目	小計	1回目	2回目	小計	1回目	2回目	小計	1回目	2回目	小計
消火器	機器点検	6M	粉末消火器	加圧式	1本	48	48	96	11	11	22	23	23	46	0	0	0	26	26	52	14	14	28	122	122	244
				蓄圧式	1本	4	4	8	0	0	0	3	3	6	20	20	40	1	1	2	2	2	4	30	30	60
屋内消火栓設備	機器点検	6M	加圧送水装置		1組	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	3	3	6
			制御盤		1面	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	3	3	6
			消火栓		1組	10	10	20	0	0	0	7	7	14	0	0	0	5	5	10	0	0	0	22	22	44
			表示盤		1面	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	3	3	6
	総合点検	1Y	放水試験		1式		1	1		0	0	1	1		0	0	1	1		0	0	0	3	3	3	
粉末消火設備	機器点検	6M	粉末タンク		1基	1	1	2	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	
			加圧用窒素容器		1基	1	1	2	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6
			ホースリール		1個	1	1	2	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6
			放出表示灯箱		1個	1	1	2	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6
			ヘッド		100個	1	1	2	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6
自動火災報知設備	機器点検	6M	受信機P型1級	19回線以下	1面	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	0	6	
			副受信機	19回線以下	1面	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	3	3	6	
			差動式分布型感知器	50個まで	1個	0	0	0	0	0	0	12	12	24	10	10	20	0	0	0	0	0	22	22	44	
			差動式スポット型感知器	50個まで	1個	50	50	100	50	50	100	2	2	4	22	22	44	44	44	88	35	35	70	203	203	406
				51個から100個まで	1個	2	2	4	22	22	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	48
			定温式スポット型感知器	50個まで	1個	13	13	26	2	2	4	50	50	100	17	17	34	36	36	72	32	32	64	150	150	300
				51個から100個まで	1個	0	0	0	0	0	0	23	23	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	46
			煙感知器	50個まで	1個	15	0	15	5	0	5	15	0	15	9	0	9	8	0	8	6	0	6	58	0	58
			P型1級発信機		1個	10	10	20	3	3	6	7	7	14	5	5	10	9	9	18	3	3	6	37	37	74
			表示灯		1灯	10	10	20	3	3	6	7	7	14	5	5	10	9	9	18	3	3	6	37	37	74
			音響装置		1個	11	11	22	3	3	6	10	10	20	6	6	12	9	9	18	4	4	8	43	43	86
			消火栓起動装置		1個	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	3	3	6
			常用電源		1組	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	6	6	12
	非常電源		1組	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	6	6	12		
蓄電池設備		1組	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	6	6	12			
	総合点検	1Y	受信機P型1級	19回線以下	1面		1	1		1		1	1		1		1		1	1		0	6	6		
煙感知器			50個まで	1個		12	12		5	5		15	15		9	9		8	8		6	6	0	55	55	
誘導灯	機器点検	6M	誘導灯	50灯まで	1灯	16	16	32	9	9	18	11	11	22	14	14	28	17	17	34	3	3	6	70	70	140
避難器具	機器点検	6M	はしご	地上2階(金属)	1組	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
	総合点検	1Y	はしご	地上2階(金属)	1組		2	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
配線	総合点検	1Y	絶縁抵抗測定及び配線点検		1式		4	4		3	3		3	3		2	2		3	3		0	17	17		