

令和 7 年度	第 号	設 計 書				予算設計 実施設計 変更設計	伊勢市役所
工事名称	斎場照明設備改修工事						
施 行 地	度会郡 玉城町世古 地内						
工 事 費	工事価格						
工 期	120日間以内						
	課長	係長	検算	設計			
仕 様							
本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書によるものとし、不明箇所は係員の指示により施工のこと。							
契約金額500万円以上の工事については、『CORINS』の登録対象となります。							
【 工 事 概 要 】							
照明設備改修 一式							
設計書および図面にメーカー及び品番等の記載がある場合については、すべて参考であり、同等品以上を使用すること。							
工事用電力及び工事用水は、構内利用できるものとします。							

[illegible]

齋場

[illegible]

斎場		電灯設備工事		改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 A 取替	LRS20 -4 -37 LN W=300	12	個			
照明器具 A1 取替	LRS3 -4 -23 LN W=220	1	個			
照明器具 B 取替	LSS9 -4 -23 LN W=150	4	個			
照明器具 C 取替	LSS1 -4 -37 LN W=80	36	個			
照明器具 C1 取替	LSS1 -4 -23 LN W=80	3	個			
照明器具 D 取替	棚下・壁面取付型 FL15W1灯相当 キッチン灯 スイッチ付 LGB85044LE1	3	個			
照明器具 E 取替	LSS1 -4 -23 LN	160	個			
照明器具 E1 取替	LSS1 -2 -15 LN	20	個			
照明器具 R 避難口誘導灯 取替	SH1-FSF 20 - - BL 天井直付リニューアルプレート共 FK21727C	2	個			
照明器具 R1 避難口誘導灯 取替	SH1-FBF 20 - - BL リニューアルプレート (指定色塗装加工) 共 FK21747C	1	個			
照明器具 X 取替	シーリングライト 8畳用 電球色 2700K LGC3113L	1	個			
照明器具 Z 取替	LBF3MP/RP -2 -06 LN	1	個			
照明器具 N2 取替	LDS2-LRS1 - -13 LN リニューアルプレート含む NNN80006K	1	個			
照明器具 T1 取替	LSS1 -4 -48 LN	1	個			
照明器具 追E 取替	LSS10 -4 -37 LN ライトバー光色 3500 k 程度	4	個			
照明器具 追c 取替	LED (3500K程度) FHP45形3灯相当 天井埋込型 乳白パネル 木枠タイプ XL583PJFK	4	個			
配線等						
1種金属線び(MM1)	A型 (25.4mm)	1	m			

[illegible]

共通仮設費

[illegible]

[illegible]

[illegible]